

# 仕 様 書

## 1 業務名

松江市宮白潟駐車場高圧ケーブル更新他業務

## 2 履行期間

契約締結の翌日から令和8年3月31日まで

(機器、部品等発注期間を含む。)

## 3 履行場所

松江市宮白潟駐車場 (松江市白潟本町 43-1)

・高圧ケーブル：柱上 PAS 開閉器～キュービクル (駐車場屋上階)

## 4 更新業務作業時期

松江市交通局が別途指定する候補日 (複数あり)

夜間作業

## 5 業務内容

	内 容	数 量
現地調査	本業務にかかる現地調査	1 式
高圧ケーブル更新	電線 IV 8Sq 取替	104m
	高圧耐火ケーブル FPT 6KV 38Sq 取替	89m
	高圧電線 PDC 6KV 38Sq 取替	13m
	高圧耐火末端処理剤 FPT (屋内用) 6KV 38Sq	1 組
	高圧耐火末端処理剤 FPT (屋外用) 6KV 38Sq	1 組
	畜力コネクタ 5号	6 個
	LBS	1 台
	ヒューズ	3 本
	耐圧試験	1 式
キュービクル塗装修繕	キュービクル内面	1 基
	キュービクル内面扉枠まわり	1 式
	キュービクル内面下端部フレームまわり	1 式
	その他腐食部	1 式
仮設電源	※発電機等	1 式
高所作業車		1 式
中国電力諸工料		1 式
産業廃棄物処理費用		1 式
労務費		1 式
その他諸経費		1 式

### 特記事項

- ・ ※駐車場システム (発券機・精算機・ゲート設備) については仮設電源 (100V・2.4Kw 以上、停電時間中に燃料切れとならないこと) を使用し、また駐車場内及び作業場所については投光器を使用し明るさを確保したうえで駐車場の営業 (駐車車両の入出庫) は継続するものとする。

- ・ 本業務に必要とされる消耗品、仮資材等は本業務に含むものとする。
- ・ 業務中に発生する廃棄物等の処分について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき適切に処理しなければならない。
- ・ そのほか通常必要と認められるものは含むものとする。

## 6 その他留意事項

- (1) 作業前に事業工程表を提出すること。また、同計画内容について担当者と綿密に調整を行い、施設の営業に支障を及ぼさないようにすること。
- (2) 作業にあたって、官公署等への届け出が必要な場合は受託者にて行うこと。
- (3) 作業現場の保安に注意すると共に第三者に危害及び迷惑を及ぼさないよう万全の措置をとること。
- (4) 作業に際し、従来部分を汚損した場合、又は損傷した場合は、構造、仕様等、従来にならない補修すること。
- (5) 作業終了後には、清掃作業及び整理整頓を行うこと。
- (6) 火気の取り扱いの際は当局に報告し、その取り扱いには十分に注意すること
- (7) 作業に従事する者は、担当業務に熟知する者を使用しなければならない。
- (8) 本業務では、高所での作業もあるため、作業員の安全には十分に配慮すること。
- (9) 本業務の履行にあたっては関係法令等を遵守すること。
- (10) その他、仕様書に記載されていない事項、又は疑義が生じた場合は発注者と協議のうえで行うこと。

## 7 成果物

- (1) 業務完了後は、速やかに完成報告書を提出すること。
- (2) 写真（施工前、施工中、施工後、物件のメーカーや型式が分かる写真等）を添付すること。
- (3) 既存機器を適切に処分したことが分かる書類
- (4) その他、当局が求める書類

## 8 再委託の制限等

契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委託し、又は請負わせることができない。